

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 35 –DRZWI FR65 EI260

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR65
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi jedno i dwuskrzydłowe systemu FR65 EI260
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przeznaczone do stosowania w przegrodach ogniowych, jako drzwi wewnętrzne do komunikacji wewnętrznej
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, PL 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowania do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1 dla normy PN-EN 16034:2014-11 System 3 dla normy PN-EN 14351-2+A2:2018-12
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a	Polska norma wyrobu:	PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwierane okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne –Część 2: Drzwi wewnętrzne
7b.	Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Certbud Sp. z o.o. ,Akredytacja Nr. AC158 AC 158-UWB-W2991
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	
Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Odporność ogniowa		EI260
Samozamykalność		Klasa C
Trwałość samozamykalności - test wielokrotnego otwierania/zamykania - trwałość korozyjna		C5 KLASA „0”
Substancje niebezpieczne		nie zawiera
Odporność na uderzenie		Klasa 3
Wysokość		-----
		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		PN-EN 16034:2014-11
		PN-EN 14351-2:2018-12

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(nazwisko i stanowisko służbowe)

Leszno 26.02.2026

(miejsce i data wydania)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 36 –DRZWI FR65 EI260

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR65	
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi jedno i dwuskrzydłowe systemu FR65 EI260	
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przeznaczone do stosowania w przegrodach ogniowych, jako drzwi wewnętrzne do komunikacji wewnętrznej	
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, PL 64-100 Leszno	
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela , o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy	
6.	Krajowy system zastosowania do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1 dla normy PN-EN 16034:2014-11 System 3 dla normy PN-EN 14351-2+A2:2018-12	
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:		
7a	Polska norma wyrobu:	PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwierane okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne –Część 2: Drzwi wewnętrzne	
7b.	Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Certbud Sp. z o.o, .Akredytacja Nr. AC158 AC 158-UWB-W2991	
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:		
Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność ogniowa		EI260	PN-EN 16034:2014-11
Dymoszczelność		Sa,S200	
Samozamykalność		Klasa C	
Trwałość samozamykalności - test wielokrotnego otwierania/zamykania - trwałość korozyjna		C5 KLASA „0”	
Substancje niebezpieczne		nie zawiera	PN-EN 14351-2:2018-12
Odporność na uderzenie		Klasa 3	
Wysokość		-----	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(nazwisko i stanowisko służbowe)

Leszno 26.02.2026

(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
(podpis)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 37 –DRZWI FR65 EI₂60

1.	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR65
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi jedno i dwuskrzydłowe systemu FR65 EI ₂ 60
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Przeznaczone do stosowania w przegrodach ogniowych, jako drzwi wewnętrzne do komunikacji wewnętrznej
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	AWILUX Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, PL 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowania do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1 dla normy PN-EN 16034:2014-11 System 3 dla normy PN-EN 14351-2+A2:2018-12
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
7a	Polska norma wyrobu:	PN-EN 16034:2014-11 Drzwi, bramy i otwierane okna – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Właściwości dotyczące odporności ogniowej i/lub dymoszczelności PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi – Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 2: Drzwi wewnętrzne
7b.	Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Certbud Sp. z o.o., Akredytacja Nr. AC158 AC 158-UWB-W2991
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	
	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
	Odporność ogniowa	EI ₂ 60
	Samozamykalność	Klasa C
	Trwałość samozamykalności - test wielokrotnego otwierania/zamykania - trwałość korozyjna	C5 KLASA „0”
	Substancje niebezpieczne	nie zawiera
	Odporność na uderzenie	Klasa 3
	Wysokość	-----
	Zdolność do zwolnienia	Spełnione
		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
		PN-EN 16034:2014-11
		PN-EN 14351-2:2018-12

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(nazwisko i stanowisko służbowe)

Leszno 26.02.2026

(miejsce i data wydania)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

(podpis)