

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **1/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂15

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI ₂ 15
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 3(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 3 (800N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 3(120J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniiodokładne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 -płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowani i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **1/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂15

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI ₂ 15	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI ₃₀
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, AC 158 UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniodokładne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 –płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **2/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂30

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI ₂ 30	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **3/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂45

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI ₂ 45
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, AC 158 UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniodokładne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 -płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **3/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂45

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI ₂ 45	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
.....
(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 4/2024 –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI260

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI260
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, AC 158 UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniokładne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 -płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **4/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂60

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI ₂ 60	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
(podpis)

KSZKP-072

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI290
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, AC 158 UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniodokładne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 -płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI ₂ 90	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
.....
(podpis)

KSZKP-11Z

1.	Kod identyfikacyjny wyrobu:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90 EI15
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu FR90 do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
3.	Producent, adres:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:	
5.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 1 dla normy EN 16034:2014-11 System 3 dla normy EN 14351-1+A2:2016-10
6a.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	EN 14351-1+A2:2016-10 EN 16034:2014-11
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	IFT Rosenheim GmbH, Notyfikacja Nr 0757 Instytut Techniki Budowlanej, Notyfikacja Nr 1488 Certbud Sp. z o.o. Notyfikacja Nr 2310
7.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	1 (400Pa) $C \leq 1/300$	EN 14351-1+A2:2016-10
Wodoszczelność nieosłonięta (A) Ciśnienie próbne (Pa)	4A 150(Pa)	
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa ($m^3/h \cdot m^2$) lub ($m^3 \cdot h \cdot m$)	4 600 Pa $3m^3/h \cdot m^2$ $0,75 m^3/h \cdot m$	
Przenikalność cieplna*	Ud= 1,33 W/m²K	
Właściwości związane z promieniowaniem Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	NPD	
Substancje niebezpieczne	nie posiada	
Właściwości akustyczne * Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr)(dB)	44(-2,-5)dB	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	I5/E5	
Nośność urządzeń zabezpieczających	zapewniona	
Wysokość	min. 2000 mm	
Odporność ogniowa	EI₂15	EN 16034:2014-11
Dymoszczelność	NPD	
Zdolność do zwolnienia	zapewniona	
Samozamykalność	Klasa C	
Trwałość zdolności do zwalniania	NPD	
Trwałość samozamykalności - test wielokrotnego otwierania/zamykania - trwałość korozyjna	C5 KLASA „0”	

* Dla drzwi dwuskrzydłowych o wymiarze 2550x2500 z szybą 6/14/4/14/EI30 20 mm) Polflam Ug=0,6 W/m²K

KSZKP-11Z

- | | |
|---|------------------------|
| 8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: | Dokumentacja nr 1/2018 |
|---|------------------------|

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
.....
(podpis)

KSZKP-112

1.	Kod identyfikacyjny wyrobu:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90 EI30
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu FR90 do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
3.	Producent, adres:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:	
5.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 1 dla normy EN 16034:2014-11 System 3 dla normy EN 14351-1+A2:2016-10
6a.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	EN 14351-1+A2:2016-10 EN 16034:2014-11
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	IFT Rosenheim GmbH, Notyfikacja Nr 0757 Instytut Techniki Budowlanej, Notyfikacja Nr 1488 Certbud Sp. z o.o. Notyfikacja Nr 2310
7.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	1 (400Pa) $C \leq 1/300$	EN 14351-1+A2:2016-10
Wodoszczelność nieosłonięta (A) Ciśnienie próbne (Pa)	4A 150(Pa)	
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa ($m^3/h \cdot m^2$) lub ($m^3 \cdot h \cdot m$)	4 600 Pa $3m^3/h \cdot m^2$ $0,75 m^3/h \cdot m$	
Przenikalność cieplna*	Ud= 1,33 W/m²K	
Właściwości związane z promieniowaniem Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	NPD	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	
Właściwości akustyczne * Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr)(dB)	44(-2,-5)dB	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	IS/E5	
Nośność urządzeń zabezpieczających	Zapewniona	
Wysokość	min. 2000 mm	
Odporność ogniowa	EI₂30	EN 16034:2014-11
Dymoszczelność	NPD	
Zdolność do zwolnienia	zapewniona	
Samozamykalność	Klasa C	
Trwałość zdolności do zwalniania	NPD	
Trwałość samozamykalności - test wielokrotnego otwierania/zamykania - trwałość korozyjna	C5 KLASA „0”	

* Dla drzwi dwuskrzydłowych o wymiarze 2550x2500 z szybą 6/14/4/14/EI30 20 mm) Polflam Ug=0,6 W/m²K

KSZKP-11Z

- | | |
|---|------------------------|
| 8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: | Dokumentacja nr 1/2018 |
|---|------------------------|

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

KSZKP-112

1.	Kod identyfikacyjny wyrobu:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90 EI45
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu FR90 do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
3.	Producent, adres:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:	
5.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 1 dla normy EN 16034:2014-11 System 3 dla normy EN 14351-1+A2:2016-10
6a.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	EN 14351-1+A2:2016-10 EN 16034:2014-11
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	IFT Rosenheim GmbH, Notyfikacja Nr 0757 Instytut Techniki Budowlanej, Notyfikacja Nr 1488 Certbud Sp. z o. o. Notyfikacja Nr 2310
7.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	1 (400Pa) $C \leq 1/300$	EN 14351-1+A2:2016-10
Wodoszczelność nieosłonięte (A) Ciśnienie próbne (Pa)	4A 150(Pa)	
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa ($m^3/h \cdot m^2$) lub ($m^3 \cdot h \cdot m$)	4 600 Pa $3m^3/h \cdot m^2$ $0,75 m^3/h \cdot m$	
Przenikalność cieplna*	Ud= 1,33 W/m²K	
Właściwości związane z promieniowaniem Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	NPD	
Substancje niebezpieczne	nie posiada	
Właściwości akustyczne * Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr)(dB)	44(-2,-5)dB	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	IS/ES	
Nośność urządzeń zabezpieczających	zapewniona	
Wysokość	min. 2000 mm	
Odporność ogniowa	EI₂45	EN 16034:2014-11
Zdolność do zwolnienia	zapewniona	
Samozamykalność	Klasa C	
Trwałość zdolności do zwalniania	NPD	
Trwałość samozamykalności - test wielokrotnego otwierania/zamykania - trwałość korozyjna	C5 KLASA „0”	

* Dla drzwi dwuskrzydłowych o wymiarze 2550x2500 z szybą 6/14/4/14/EI60 25 mm) Polflam Ug=0,6 W/m²K

KSZKP-11Z

- | | |
|---|------------------------|
| 8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: | Dokumentacja nr 1/2018 |
|---|------------------------|

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprez.
Karol Szkudlarczyk

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

KSZKP-11Z

1.	Kod identyfikacyjny wyrobu:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90 EI60
2.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi jedno i dwuskrzydłowe z profili aluminiowych z przekładką termiczną systemu FR90 do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z Art.2 ust.3 CPR
3.	Producent, adres:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
4.	W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:	
5.	System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:	System 1 dla normy EN 16034:2014-11 System 3 dla normy EN 14351-1+A2:2016-10
6a.	Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	EN 14351-1+A2:2016-10 EN 16034:2014-11
	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	IFT Rosenheim GmbH, Notyfikacja Nr 0757 Instytut Techniki Budowlanej, Notyfikacja Nr 1488 Certbud Sp. z o. o. Notyfikacja Nr 2310
7.	Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego	

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem Ciśnienie próbne P1(Pa) Ugięcie ramy	1 (400Pa) $C \leq 1/300$	EN 14351-1+A2:2016-10
Wodoszczelność nieosłonięta (A) Ciśnienie próbne (Pa)	4A 150(Pa)	
Przepuszczalność powietrza Max. ciśnienie próbne (Pa) Referencyjna przepuszczalność powietrza przy 100Pa ($m^3/h \cdot m^2$) lub ($m^3/h \cdot m$)	4 600 Pa $3m^3/h \cdot m^2$ $0,75 m^3/h \cdot m$	
Przenikalność ciepła*	Ud= 1,33 W/m²K	
Właściwości związane z promieniowaniem Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	NPD	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	
Właściwości akustyczne * Izolacyjność akustyczna Rw(C;Ctr)(dB)	44(-2,-5)dB	
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	I5/E5	
Nośność urządzeń zabezpieczających	Zapewniona	
Wysokość	min. 2000 mm	
Odporność ogniowa	EI60	EN 16034:2014-11
Zdolność do zwolnienia	zapewniona	
Samozamykalność	Klasa C	
Trwałość zdolności do zwalniania	NPD	
Trwałość samozamykalności - test wielokrotnego otwierania/zamykania - trwałość korozyjna	C5 KLASA „0”	

* Dla drzwi dwuskrzydłowych o wymiarze 2550x2500 z szybą 6/14/4/14/EI60 25 mm) Polflam Ug=0,6 W/m²K

KSZKP-11Z

- | | | |
|----|--|------------------------|
| 8. | Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: | Dokumentacja nr 1/2018 |
|----|--|------------------------|

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

.....
(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI15
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	640 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	490N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	820N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI15	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

KSZKP-07Z

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
.....
(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90 z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI30
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	640 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	490N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	820N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI30	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

KSZKP-07Z

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprezes

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Karol Szkudlarczyk

(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI45
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	640 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	490N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	820N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI45	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
.....
(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 13/2024 – Ściany wewnętrzne BR FR90 EI60

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI60
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	640 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	490N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	820N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI60	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

KSZKP-07Z

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
.....
(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 14/2024 –Ściany wewnętrzne BR FR90 EI120

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI120
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	640 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	490N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	820N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI120	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu BR FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI90
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	640 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	490N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	820N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI90	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

KSZKP-07Z

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno, 04.11.2024

(miejsce i data wydania)

(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 15/2024 –Ściany wewnętrzne FR90 EI15

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI15
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	90 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	660N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	1050N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI15	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

KSZKP-07Z

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 16/2024 –Ściany wewnętrzne FR90 EI30

KSZKP-072

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu FR90 z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI30
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	90 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	660N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	1050N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI30	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

KSZKP-07Z

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk

(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 17/2024 –Ściany wewnętrzne FR90 EI45

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI45
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	90 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	660N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	1050N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI45	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

KSZKP-07Z

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 18/2024 –Ściany wewnętrzne FR90 EI60

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI60
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	90 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	660N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	1050N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI60	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
.....
(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI90
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	970 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	660N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	1050N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI90	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

KSZKP-07Z

9.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
-
-

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
.....
(podpis)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 20/2024 –Ściany wewnętrzne FR90 EI120

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany wewnętrzne systemu FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany wewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI120
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ściany	970 Pa	Od obciążenia równomiernie rozłożonego
	660N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 25 mm
	1050N/m	Obciążenie liniowe siłą poziomą, działającą na wysokości 1,1 m od poziomu podłogi – ugięcie 40 mm
Uderzenie ciałem miękkim i twardym	IVc	wg EAD 210005-00-0505
Odporność ogniowa	EI120	
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia	Nie palne, nie rozprzestrzeniające ognia	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprezes

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Karol Szkudlarczyk

(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 21/2024 –Ściany zewnętrzne FR90 EI15

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany zewnętrzne systemu FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany zewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI15
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Ocen Technicznych
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ścian od obciążenia wiatrem	Nie większe niż L/200 lub 15 mm	W zależności od tego co jest mniejsze
Wodoszczelność	R4	
Przepuszczalność powietrza	A2	
Odporność na uderzenie	IS/E5	
Przenikalność ciepła	Uw z obliczeń termicznych	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	
Odporność ogniowa	EI15	

KSZKP-07Z

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 22/2024 –Ściany zewnętrzne FR90 EI30

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany zewnętrzne systemu FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany zewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI30
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	
	7a. Polska Norma wyrobu	Nie dotyczy
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	
	7b. Krajowa ocena techniczna	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Ocen Technicznych
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ścian od obciążenia wiatrem	Nie większe niż L/200 lub 15 mm	W zależności od tego co jest mniejsze
Wodoszczelność	R4	
Przepuszczalność powietrza	A2	
Odporność na uderzenie	IS/E5	
Przenikalność cieplna	Uw= z obliczeń termicznych	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	
Odporność ogniowa	EI30	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany zewnętrzne systemu FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany zewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI45
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Ocen Technicznych
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ścian od obciążenia wiatrem	Nie większe niż L/200 lub 15 mm	W zależności od tego co jest mniejsze
Wodoszczelność	R4	
Przepuszczalność powietrza	A2	
Odporność na uderzenie	IS/E5	
Przenikalność ciepła	Uw= z obliczeń termicznych	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	
Odporność ogniowa	EI45	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
.....
(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych nr 24/2024 –Ściany zewnętrzne FR90 EI60

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Ściany zewnętrzne systemu FR90 z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Ściany zewnętrzne systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI60
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	Nie dotyczy
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
7.	Krajowa ocena techniczna	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Ocen Technicznych
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	Nie dotyczy
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Ugięcie elementów ścian od obciążenia wiatrem	Nie większe niż L/200 lub 15 mm	W zależności od tego co jest mniejsze
Wodoszczelność	R4	
Przepuszczalność powietrza	A2	
Odporność na uderzenie	IS/E5	
Przenikalność cieplna	Uw= z obliczeń termicznych	
Substancje niebezpieczne	Nie posiada	
Odporność ogniowa	EI60	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprezes

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Karol Szkudlarczyk

(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **25/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂15

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI ₂ 15
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 3(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 3 (800N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 3(120J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniiodokładne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 -płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowani i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **25/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂15

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI ₂ 15	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.
Dymoszczelność	Klasa S ₄₃ , S ₂₀₀	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes
Karol Szkudlarczyk
(podpis)

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych 26/2024 –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₃₀

KSZKP-072

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI ₃₀
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, AC 158 UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniodokładne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 -płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowani i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **26/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂30

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI ₂ 30	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.
Dymoszczelność	Klasa S _{a1} , S ₂₀₀	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk
(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI245
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, AC 158 UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniokątne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 -płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **27/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂45

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI ₂ 45	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.
Dymoszczelność	Klasa S _{a3} ,S ₂₀₀	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI260
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, AC 158 UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniokładne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 – płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

Krajowa deklaracja właściwości użytkowych **28/2024** –Drzwi wewnętrzne systemu FR90 EI₂60

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI ₂ 60	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.
Dymoszczelność	Klasa S _{e1} ,S ₂₀₀	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

(podpis)

KSZKP-07Z

1.	Nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną o odporności ogniowej
2.	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:	Drzwi przeciwpożarowe systemu FR90
3.	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Do wydzielania przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej EI290
4.	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:	Awilux Polska Sp. z o.o. Sp.k. ul. Budowlanych 9, 64-100 Leszno
5.	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustalony:	
6.	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1
7.	Krajowa specyfikacja techniczna:	
	7a. Polska Norma wyrobu Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	Nie dotyczy
	7b. Krajowa ocena techniczna Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej	ITB-KOT-2018/0437 wydanie 3 Instytut Techniki Budowlanej, Zakład Oceny Technicznej
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:	„Certbud” Sp. z o.o. AC158, AC 158 UWB-W1393
8.	Deklarowane właściwości użytkowe:	

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Skręcanie statyczne	Klasa 4 (350N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(350N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Obciążenie statyczne pionowe	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4 (1000N)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami przeszklonymi z poprzeczką podziałową lub bez oraz z wypełnieniami mieszanymi panel/szyba
	Klasa 4(180J)	Drzwi ze skrzydłami z wypełnieniem panelem nieprzeziernym bez poprzeczki podziałowej skrzydła i z poprzeczką
Uderzenie ciałem twardym	Klasa 4 (8J)	Dla drzwi z wypełnieniem nieprzeziernym; dla drzwi przeszklonych nie określa się
	Klasa 3 (5J)	
Odchyłki wymiarów liniowych skrzydeł	Klasa 3	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
Odchyłki wymiarów liniowych ościeżnic	Klasa „m” odchyłki średniokładne	
Płaskość skrzydeł drzwiowych	Klasa 3 -płaskość ogólna	W odniesieniu do zwichrowania, wygięcia wzdłużnego, wygięcia poprzecznego
	Klasa 1 – płaskość miejscowa	
Prostokątność skrzydeł	Klasa 3	
Prawidłowość działania	Ruch płynny, bez zahamowań i zaczepiania skrzydła o ościeżnicę	Opis zgodnie z pkt. 3.1.4 „Prawidłowość działania drzwi”.

KSZKP-07Z

Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	Klasa C5 (200 000 cykli)	
Siły operacyjne	Klasa 1	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.5 „Siły operacyjne”.
Odporność ogniowa	EI290	
Przepuszczalność powietrza	Klasa 2	Zgodnie z opisem z pkt. 3.1.11 „Przepuszczalność powietrza”.
Dymoszczelność	Klasa S _{u3} , S ₂₀₀	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Szkudlarczyk, wiceprezes
(imię nazwisko, stanowisko służbowe)

Leszno, 04.11.2024
(miejsce i data wydania)

Wiceprezes

Karol Szkudlarczyk

(podpis)